

Działdowo, dnia 24 .06.2016r.

ZSNR1.3202.1.2016

Numer ogłoszenia: 83941 – 2016

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie”

W odpowiedzi na zapytanie Ofertowe z dnia 23 czerwca 2016r. Informuję:

Prosimy o określenie, czy w zakresie wykonania oświetlenia ww. boiska jest również montaż złącza kablowego typu Z-21 (Dział nr 8 załączonego przedmiaru, pozycja nr 14 , nr podstawy : KSNR 0101 03). Jeśli tak, prosimy o załączenie jego schematu.

Odpowiedź

W ofercie nie uwzględniać złącza kablowego Z-21. Zasilenie oświetlenia boiska (4 lampy o łącznej mocy 1600 W) wykonać z istniejącej rozdzielnicy w sali gimnastycznej, poprzez jej rozbudowę (montaż wyłączników nadprądowych typu S na każdym obwodzie lampy).

/- /

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie